

ARPA

Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna


SEZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA

Direttore: Ing. Marco Morselli

via Triachini 17 - 40138 Bologna tel. 051/39.62.11 fax 051/34.26.42

LABORATORIO ACCREDITATO SINAL N. 0226

P.IVA e Cod.Fisc. 04290860370



N°Reg.03472/02 ALI

Pagina 1/1

RAPPORTO DI PROVA

Campione di **SANIPEX MT** tubi diametro 16-20-26-32-40 cm (340199999)

Presentato da **PRIVATI**

il 29.03.2002

Prelevato il 22.03.2002

Provenienza del campione: SVIZZERA

Produttore : JRG GUNZENHAUSER AG - SISSACH

QUESITO: MIGRAZIONE GLOBALE E SPECIFICA

Prova	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----
CONDIZIONI DELLE PROVE: 40°C PER 24 ORE					
MIGRAZIONE GLOBALE (IN ACQUA)		Inf.Lim(<0.1)*	ppm		PONDER./GRAV.
MIGRAZIONE PIOMBO		Inf.Lim(<0.001)	ppm		
MIGRAZIONE CROMO		Inf.Lim(<0.001)	ppm		Circ.102/78
MIGRAZIONE COLORANTI 400-750 NM		> 95*	T.O. %		SP.FOT.UV-VIS
MIGRAZIONE FORMALDEIDE		Inf.Lim(<0.01)*	ppm		circ.102/78

relativamente ai parametri determinati il prodotto è conforme alla Circolare Ministero Sanità n.102 del 2/12/1978 per materiali a contatto con acqua potabile.

Data inizio prove: 18.04.2002

Data fine prove: 03.05.2002

IL CHIMICO
RESPONSABILE DELL'ANALISI
Dr. Ermanno Errani

VISTO: IL RESPONSABILE
AREA ANALITICA ALIMENTI E BEVANDE
Dr. Giuseppe Poda

Data di emissione: 03.05.2002

Il presente Rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova. La riproduzione del presente Rapporto di prova deve essere integrale, salvo approvazione scritta di ARPA - Sezione di Bologna e del SINAL. I metodi di prova accreditati e l'incertezza di misura sono disponibili su espressa richiesta del cliente. Le prove contrassegnate con il simbolo * non rientrano nell'accREDITAMENTO SINAL di questo Laboratorio.